



RAPPORTO DI PROVA N° 3223
del 24/09/2019

Spett.le COMUNE DI INARZO

VIA PATRIOTTI, 26
21020 INARZO (VA)

Dati del campione:

Accettazione nr.: 1772 Data accettazione: 09/09/2019
 Riferimento verbale: 232/2019
 Produttore: COMUNE DI INARZO
 Prelievo eseguito da: Tecnico A.R.C. - Dr.ssa Toia M.
 Data e ora del prelievo: 09/09/2019 15:45
 Punto di prelievo: Cassetta dell'Acqua - Erogazione Finale
 Modalità di prelievo: ARC PO 05 Prelievo istantaneo *
 Note:
 Data inizio analisi: 09/09/2019 Data fine analisi: 24/09/2019
 Analista: t.c.b. Pinna - Dr.ssa Conte - t.c.b. Aguirre
 Normativa di riferimento: Decreto legislativo n.31 del 2 febbraio 2001
 Campione nr.: 6275.2019 Acqua erogata post impianto



Parametro ricercato	Metodo di Analisi	Unità di Misura	Valore	Incertezza Misura	Valori limite
pH	UNI EN ISO 10523:2012	unità di pH	7,0	± 0,4	≥ 6,5 e ≤ 9,5
Temperatura del prelievo	IRSA-CNR APAT Man. 29/2003 Met. 2100 *	°C	7,2	-	-
Colore	IRSA-CNR APAT Man. 29/2003 Met. 2020 C *	unità Pt/Co	< 10	-	Nota N°1
Odore	Rapp. ISTISAN 07/31 ISS.BAA.026.rev00 *	-	n.p. TQ	-	Nota N°1
Residuo 180 °C	Rapp. ISTISAN 07/31 ISS.BFA.032.rev00 *	mg/l	233	± 32	1500
Ferro	UNI EN ISO 11885:2009	µg/l	5	± 3	200
Calcio	UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	45,0	± 5,7	-
Magnesio	UNI EN ISO 11885:2009	mg/l	13,4	± 2,5	-
Durezza totale	IRSA-CNR APAT Man. 29/2003 Met. 2040 A *	°f	16,8	-	15 50
Cloruri	UNI EN ISO 10304-1:2009	mg/l	9,86	± 1,48	250
Nitrati	UNI EN ISO 10304-1:2009	mg/l	16,1	± 1,6	50
Nitrili	Rapp. ISTISAN 07/31 ISS.CBB.037.rev00 *	mg/l	0,071	± 0,031	0,50
Solfati	UNI EN ISO 10304-1:2009	mg/l	29,5	± 3,9	250
Fosfati	UNI EN ISO 10304-1:2009 *	mg/l	0,149	± 0,064	-

ANNOTAZIONI

I risultati forniti si riferiscono esclusivamente al campione esaminato. Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio A.R.C. Analisi e Ricerche Chimiche S.r.l..



RAPPORTO DI PROVA N° 3223
del 24/09/2019

Spett.le COMUNE DI INARZO

VIA PATRIOTTI, 26
21020 INARZO (VA)

Dati del campione:

Accettazione nr.: 1772 Data accettazione: 09/09/2019
Riferimento verbale: 232/2019
Produttore: COMUNE DI INARZO
Prelievo eseguito da: Tecnico A.R.C. - Dr.ssa Toia M.
Data e ora del prelievo: 09/09/2019 15:45
Punto di prelievo: Casella dell'Acqua - Erogazione Finale
Modalità di prelievo: ARC PO 05 Prelievo istantaneo *
Note: -
Data inizio analisi: 09/09/2019 Data fine analisi: 24/09/2019
Analista: t.c.b. Pinna - Dr.ssa Conte - t.c.b. Aguirre
Normativa di riferimento: Decreto legislativo n.31 del 2 febbraio 2001

* NON OGGETTO DI ACCREDITAMENTO

L'incertezza estesa è calcolata con un livello di probabilità 95% e con coefficiente di copertura k=2

Nota N°1: Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale

FINE RAPPORTO DI PROVA

Il Responsabile del Laboratorio
Dr. Raimondi Paolo

I risultati forniti si riferiscono esclusivamente al campione esaminato. Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del Laboratorio A.R.C. Analisi e Ricerche Chimiche S.r.l..